



# ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK  
GEWEST

Rue des Ménapiens 36  
1040 ETTERBEEK

Bruto oppervlakte: 335 m<sup>2</sup>


EPB-certificaat geldig tot en met: 19/10/2026



1

## Energieprestatie

Zeer energiezuinig



Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zeer energieverslindend



Energieverbruik per m<sup>2</sup> [kWh PE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

408

Totaal verbruik van de wooneenheid [kWh PE/jaar]

136.737

2

## CO<sub>2</sub>-uitstoot

Jaarlijkse CO<sub>2</sub>-uitstoot per m<sup>2</sup> [kg CO<sub>2</sub>/(m<sup>2</sup>.jaar)]

WEINIG

VEEL

84

3

## Aanbevelingen

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van de energieprestatie:

1. Isoleer het hellende dak of de zoldervloer
2. Isoleer het(de) platte dak(en)
3. Plaats thermostatische kranen op de radiatoren

U vindt meer details en de overige aanbevelingen op de volgende pagina's.

4

## Administratieve inlichtingen

Certificaat afgeleverd op: 19/10/2016

Bestemming: wooneenheid

EPB-certificaat nr: 20161019-0000358944-01-8

Gegevens van de certificeerder:

Naam:

Erkenningsnummer: 001102429

Firma:

Handtekening:

